

# Zertifikat

**myMEDIA 1829 Hot'n'Ice**

**B1 „schwer entflammbar“**

Europapier CE GmbH bestätigt, dass

**myMEDIA 1829 Hot'n'Ice**

die Prüfung auf Entflammbarkeit zur Einreihung in die  
Baustoffklasse **B1 „schwer entflammbar“**  
nach DIN 4102, Teil 1 **bestanden hat.**

Das Originalprüfzeugnis liegt Europapier CE GmbH vor.

Gültigkeitsdauer  
des Prüfzeugnisses: bis 29. 02. 2024

Prüfgegenstand  
des Auftrages: Prüfung auf Schwerentflammbarkeit  
(Baustoffklasse B1) nach DIN 4102-1

Ergebnis: Das geprüfte Material erfüllt, einseitig verklebt auf metallischen  
Untergründen, die Anforderungen an schwerentflammbare Baustoffe  
(Baustoffklasse B1) nach DIN 4102-1 .



Frank Ebner  
Product Manager